



Nesecret

AVIZ NR.9971 / 13914 / 25.10.2019

În temeiul prevederilor art. 14 alin 1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și ale Hotărârii de Guvern nr.419/2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.98/2017 cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională pentru Achiziții Publice emite,

**AVIZ CONFORM NECONDITIONAT**

Cu privire la propunerea de raspuns consolidat la solicitarile de clarificari, transmisa cu adresa de inaintare nr.84168/24.10.2019, aferenta achizitiei "Delegarea gestiunii, prin concesiune, a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bistrita si localitatile componente", initiate prin Anuntul de concesiune nr.PC1001360/14.09.2019, avand ca documentatie de atribuire nr. DF 1058756/09.08.2019 de catre Municipiul Bistrita, ca urmare a faptului că nu au fost constatate abateri conform listelor de verificare ex-ante și instrumentelor interne de lucru.

Pentru a corecta cerinta de calificare in urma raspunsului la intrebarea nr.6, autoritatea contractanta va transmite spre publicare in sistemul electronic o erata de corectare pentru sectiunea III.1.3.a) a fisei de date.

Intocmit: IONITA Madalina, expert SDACS, DEDA, ANAP

25.10.2019

Avizat: DUMITRASCU Mihaela, sef serviciu SDACS, ANAP

25.10.2019

Aprobat: POPICA Alexandru, director, DEDA, ANAP

25.10.2019

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE**

Nr. 83495 / 22.10.2019

**OBIECT:** Răspuns consolidat la solicitările de clarificare formulate de operatorii economici la anunțul de concesiune nr. PC1001360 / 14.09.2019, privind atribuirea contractului având ca obiect: **Delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de iluminat public din Municipiul Bistrița și localitățile componente**", cod unic de înregistrare 4347569\_2019\_PAAPD1088209

**Întrebarea nr. 1**

La pagina 51 din Caietul de Sarcini este precizat: „...Nota:.... 5) lucrarile de modernizare si extindere a retelelor electrice existente vor fi executate cu echipamente compatibile cu sistemul de telegestiune si integrate intr-un astfel de sistem.....”.

În Fisele Tehnice 3, 4, și 5 ce prezintă cerințele aparatelor de iluminat LED, nu este specificat dacă aparatele vor avea dispozitivul de control prin telegestiune inclus în preț sau el se va achiziționa de autoritatea contractantă separat. Sunt specificate doar cerințele balastului electronic programabil, și înțelegem că aceste aparate de iluminat vor fi INTEGRABILE și nu INTEGRATE.

În consecință vă rugăm să clarificați dacă corpurile LED ce se vor oferi în pentru extinderile de rețele electrice, vor avea și dispozitivul de telegestiune (controlerul local) și dacă se vor oferi inclusiv costurile pentru comunicația și fluxul de date cu sistemul de telegestiune, având în vedere că pentru fiecare corp de iluminat pentru a putea fi INTEGRAT într-un astfel de sistem sunt necesare și aceste componente.

Vă rugăm să transmiteți fișe tehnice pentru corpurile LED completate cu caracteristicile și cerințele tehnice ale dispozitivelor de control prin telegestiune.

**Răspunsul entității contractante**

Aparatele de iluminat LED vor avea dispozitivul de control prin telegestiune inclus în prețul oferit, în acest fel, ele vor putea fi INTEGRABILE într-un sistem de telegestiune și nu INTEGRATE.

De asemenea, potențialii operatori economici participanți în procedură trebuie să aibă în vedere că la întocmirea propunerii financiare să nu ofereze costurile pentru comunicația cu sistemul de telegestiune, întrucât această operațiune cade în sarcina exclusivă a entității contractante.

În ceea ce privește fișele tehnice pentru corpurile LED completate cu caracteristicile și cerințele tehnice ale dispozitivelor de control prin telegestiune, având în vedere răspunsul mai sus prezentat, acestea nu sunt necesar a fi modificate, ele rămânând în forma publicată de entitatea contractantă.

**Întrebarea nr. 2**

La pagina 9 a Caietului de Sarcini sunt specificate utilajele și echipamentele minime pe care echipa de intervenție va trebui să le dețină, printre care și „...- minim 1 buc. aparat pentru măsurat parametreele de rețea și luminotehnici / luminantmetru...”.

La paginile 10-11 ale Caietului de Sarcini sunt specificate „Necesitatatea detinerii de catre operatorii economici a utilajelor si aparatelor pentru masurarea parametrilor de retea si lumnotehnici” si „Efectele nedetinerii de catre operatorii economici a utilajelor si aparatelor de masurat parametrii de retea si luminotehnici”.

Va rugam sa completati Caietul de Sarcini cu efectele nedetinerii luminanmetrului deoarece acest echipament lipseste din aceasta lista de „ Efectele nedetinerii...”.

Totodata va rugam sa clarificati daca precizarea „cu orice titlu” din expresia „Nedetinerea, cu orice titlu, de catre operatorii economici a ..... ” se refera si la detinera unor echipamente prin titlu de inchiriere sau in folosinta de la alti operatori economici catre operatorul ofertant (Corelat cu precizarea de la pag.8 ... pct. 2.2.4. Utilaje).

### **Răspunsul entității contractante**

În Caietul de sarcini, la art.2.2. intitulat ”Condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite de ofertanți”, entitatea contractantă a solicitat în mod expres că potențialii ofertanți trebuie să dețină un minim de echipamente necesare unei bune executări a contractului, printre care și aparatul **luminanmetru**. Prin urmare, dotările cu caracter minimal devin obligatorii pentru operatorii economici interesați să participe în cadrul prezentei proceduri, consecința nedeținerii acestora duce la eliminarea din procedură, ca urmare a imposibilității de a verifica parametrii instalației de iluminat modernizate/reabilitate, pe parcursul executării contractului.

În ceea ce privește ”titlul” în baza căruia acest aparat luminanmetru este deținut de către potențialii ofertanți, entitatea contractantă informează că acesta poate fi deținut fie în proprietate, fie în folosință, respectiv în baza unui contract de închiriere/comodat sau orice altă formă de deținere/punere la dispoziție, cu condiția ca durata de valabilitate a contractului de închiriere/comodat/ etc., să fie egală cu durata de valabilitate a contractului de concesiune care face obiectul prezentei proceduri.

### **Întrebarea nr. 3**

Referitor la aparatele de iluminat solicitate la lucrarile de inlocuiri corpuri de iluminat LED (pozitiile 29.+46. din tabelul de la pagina 48 a Caietului de Sarcini), corelat cu cerintele din Fisele Tehnice 3, 4, si 5, va rugam sa clarificati daca aceste inlocuri de corpuri se refera la inlocuiri de aparate de iluminat dotate si echipate cu dispozitive de control prin telegestiune. In fisele tehnice atasate de autoritatea contractanta nu se regasesc caracteristici si cerinte pentru aceste dispozitive, nici alte accesorii ale aparatelor de iluminat, gen prize, adaptori, suportii, mufe, destinate conectarii acestor dispozitive, astfel incat posibillii operatori ofertanti sa cuprinda in propunerea lor financiara materiale compatibile si asemanatoare ca si functii, caracteristici si performate cu cele care se preconizeaza a fi inlocuite.

### **Răspunsul entității contractante**

Răspunsul este identic cu răspunsul prezentat de entitatea contractantă la întrebarea nr. 1.

### **Întrebarea nr. 4**

Referitor la cerintele de la paginile 6 si 7 a Caietului de Sarcini prin care se solicita infiintarea / alocarea unui numar de telefon public si o adresa de e-mail in vederea preluarii reclamatilor sau sesizarilor (pag.6), corelat cu cerinta ca preluare acestor sesizari si reclamatii sa se faca 24h/zi, 7 zile/saptamana inclusiv in sarbatorile legale prin personal calificat (pag.7), va rugam sa clarificati daca preluarea se va face si pe adresa de e-mail, deoarece in fraza de la pagina 7 se intelege ca se va face doar prin personalul calificat.

### **Răspunsul entității contractante**

Preluarea reclamațiilor și / sau sesizărilor se va putea face și pe o adresă de e-mail dedicată (tip yahoo, gmail) de către personalul operatorului economic, cu atribuții specifice în acest sens.

### **Întrebarea nr. 5**

Referitor la pct. 115.-118. în vederea stabilirii pretului unitar va rugăm să ne precizați:

- înălțimea utilă a stâlpilor pe care se montează aparatele de iluminat, deoarece prețurile sunt diferite pentru montajul stâlpilor de 4 m, 5m, 6m, 7m, 8m..... etc, deasemenea dimensionarea fundațiilor de beton diferă.
- puterile și caracteristicile aparatelor de iluminat pentru extindere, deasemenea prețurile diferă de la aparat la aparat.

Va rugăm să specificați condițiile Direcției Servicii Publice Bistrita și a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Mun.Bistrita privind refacerile de carosabil, trotuar asfaltat/pavat, posibile subtraversări prin foraj, astfel încât operatorii ofertanți să includă în costurile refacerilor toate costurile generate de cerințele acestor avizatori.

### **Răspunsul entității contractante**

Referitor la înălțimea utilă a stâlpilor pe care se montează aparatele de iluminat pentru extinderile de rețele, operatorii economici vor lua în considerare, pentru formularea ofertei, o înălțime a stâlpilor de 8 m, urmând ca înălțimea efectivă a stâlpilor care vor fi montați cu ocazia implementării contractului să fie stabilită în urma calculelor luminotehnice și în funcție de clasa de iluminare a străzii pe care vor fi montați.

În ceea ce privește puterile și caracteristicile aparatelor de iluminat pentru extindere, operatorii economici vor lua în considerare, pentru formularea ofertei, o putere medie de 50 kw, urmând ca puterea și caracteristicile efective ale aparatelor de iluminat care vor fi montate cu ocazia implementării contractului să fie stabilite în urma calculelor luminotehnice și în funcție de clasa de iluminare a străzii pe care vor fi montate.

În privința condițiilor Direcției Servicii Publice Bistrita și a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului -Bistrita privind refacerile de carosabil, trotuar asfaltat/pavat, posibile subtraversări prin foraj, astfel încât operatorii ofertanți să includă în costurile refacerilor toate costurile generate de cerințele acestor avizatori, entitatea contractantă pune în vederea operatorilor economici următoarele:

Cablurile se vor poza cu prioritate prin spațiile verzi, prin trotuare, acostament, sau dacă nu este posibil prin partea carosabilă.

Întrucât la data prezentului răspuns consolidat nu se cunosc, cu exactitate, traseele tuturor rețelelor subterane din zonele în care se vor executa lucrările de refacere a carosabilului, vă prezentăm, mai jos, variantele posibil de întâlnit pe parcursul executării lucrărilor, precum și modul de refacere a zonelor afectate:

- **în cazul traversării străzilor și a realizărilor legăturilor situate pe partea opusă rețelei electrice**, acestea se vor realiza exclusiv prin foraj;
- **în cazul afectării spațiilor verzi** acestea se vor reface integral prin înierbare, se vor replanta arbuștii, arborii, florile, etc., în ansamblu, tot ceea ce a fost afectat de săpături;

- **în cazul trotuarelor acoperite cu mixtură asfaltică**, odată cu efectuarea săpăturii se vor îndepărta straturile de mixtură asfaltică existente pe toată lăţimea lor, şanţul în care va fi pozată conducta se va umple cu balast compactat în straturi de 20 cm, 10 cm fundaţie din piatră concasată 0 – 63 mm, pe întreaga lăţime a trotuarului se va aşterne stratul de binder BAD 22,4 grosime de 3 cm şi stratul de uzură BA8 în grosime de 2 cm;
- **în cazul afectării trotuarelor din pavaj prefabricat**, acestea se vor reface integral pe toată lungimea săpăturii în următorul mod: şanţul se va umple cu balast compactat în straturi de 20 cm, 10 cm fundaţie din piatră concasată 0 – 63 mm şi 5 cm nisip sau sort, peste care se monta pavajul de 6 cm grosime;
- **în cazul fortuit de pozare a reţelei electrice pe o bandă de circulaţie a străzilor**, stratul de uzură se va reface cu mixtură BA16 sau BA8, în funcţie de zona afectată, în strat de 4 cm, cu refacere integral pe toată lungimea săpăturii şi întreaga bandă de circulaţie afectată de traseul reţelei, după frezarea, în prealabil, a acesteia. Şanţurile reţelei şi bransamentelor se vor umple cu ballast compactat în straturi de 20 cm, 30 de cm fundaţie din piatră concasată 0 – 63 mm, binder BAD 22,4, în grosime de 8 cm.
- **în cazul străzilor recent reabilite**, refacerea structurii carosabilului se va executa în conformitate cu specificaţiile cuprinse în proiectul de execuţie a reabilitării.

#### Întrebarea nr. 6

Având în vedere cerinţa din documentaţia de concesiune ca operatorii să deţină atestatul de tip C1A şi C2A emis de ANRE sau un atestat superior acestuia, pentru proiectarea şi executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – **20kV** şi pentru posturi de transformare cu tensiuni superioare de cel mult 20kV, vă rugăm să acceptaţi ca pentru îndeplinirea capacităţii tehnice şi/sau profesionale ofertanţii să prezinte în lista serviciilor similare pentru experienţa similară şi servicii sau lucrări de reţele electrice exterioare de medie tensiune (**20 kV**) şi posturi de transformare cu tensiuni superioare de cel mult **20kV**.

De asemenea vă rugăm să extindeţi perioada la 5 ani pentru raportarea serviciilor similare astfel încât să egalizaţi şansele de participare a posibilibilor ofertanţi.

#### Răspunsul entităţii contractante

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e), i) şi k), prin atestatele de tip B, C1A şi C2 A se înţeleg următoarele:

e) *Atestat de tip B* — proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, bransamente aeriene şi subterane, la **tensiunea nominală de 0,4 kV**; include competenţele atestatelor de tip Bp, Be, Bi şi A1;

i) *Atestat de tip C1A* — proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de **0,4 kV + 20 kV**, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatului de tip Bp;

k) *Atestat de tip C2A* — executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de **0,4 kV 20 kV**, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatelor de tip Be, Bi, A2 şi A1;

Raportat la prevederile legale mai sus menţionate, în special prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) şi k), entitatea contractantă a solicitat prin Caietul de Sarcini la art **2.2.5**.

**"Autorizații și atestate"** obligativitatea ca operatorii economici să facă dovada că desfășoară activității pe bază de licențe eliberate de autoritățile de reglementare competente, respectiv:

- **Atestate C1A și C2A, conform Ordin ANRE nr.45/2016, care conferă competență de proiectare și execuție la instalații de tensiuni cuprinse între 0,4 – 20 kV);**

În acest sens, entitatea contractantă, a impus prin Instrucțiunile către ofertanți (Fișa de date), la Secțiunea III.1.1.b) "Capacitatea de exercitare a activității profesionale" **ca operatorii economici să dețină aceste autorizații necesare exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor.**

Totodată, la Secțiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Instrucțiunile către ofertanți, la partea de experiență similară, entitatea contractantă a specificat următoarele:

"Prin servicii similare se înțelege:

- servicii de întreținere/mentenanță instalații electrice exterioare de joasă tensiune (0,4 kv)  
sau
- realizarea de rețele electrice de iluminat public/privat."

Având în vedere:

- **solicitarea de clarificare cu privire la experiența similară;**
- **obiectul concesiunii Serviciului de Iluminat Public care presupune următoarele activități:**

a) întreținerea și menținerea în funcțiune a Sistemului de Iluminat Public (SIP) care conține:

- iluminatul stradal-rutier;
- iluminatul stradal-pietonal;
- iluminatul arhitectural;
- iluminatul ornamental;
- iluminatul ornamental-festiv;

b) modernizarea rețelelor electrice existente ce deservește Sistemul de Iluminat Public;

c) extinderea rețelelor electrice existente ce deservește Sistemul de Iluminat Public;

- **promovarea concurenței între operatorii economici;**
- **principiul nediscriminării, tratamentului egal și al proporționalității;**
- **faptul că serviciile de întreținere / mentenanță a instalațiilor electrice exterioare de joasă tensiune (0,4 kv) sunt inferioare ca nivel de autorizare, față de atestatele solicitate în cadrul procedurii, respectiv C1A și C2A**

Entitatea contractantă informează operatorii economici interesați să participe în cadrul prezentei proceduri că prin sintagma **"servicii similare"** se înțelege:

- servicii de întreținere/mentenanță instalații electrice exterioare, cel puțin de joasă tensiune;

**si/sau**

- realizarea de rețele electrice, cel puțin de joasă și medie tensiune".

Pe cale de consecință, pentru demonstrarea îndeplinirii capacității tehnice și/sau profesionale, ofertantii pot să prezinte în lista serviciilor similare și servicii respectiv lucrări de rețele electrice de joasă, medie sau înaltă tensiune.

În ceea ce privește extinderea perioadei la 5 ani pentru raportarea serviciilor similare astfel încât să fie egalizate șansele de participare a posibililor ofertanți, entitatea contractantă informează operatorii economici, cu privire la următoarele:

- art. 35 alin. (2) lit. c) din H.G. nr. 867 / 2016 prevede în mod expres că cerința privind experiența similară se dovedește prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani.
- art. 76 alin. (1) din Legea nr. 100 / 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, prevede că "operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de concesiune, să recurgă la susținerea unui/unor tert/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și tertul/terții respectiv/respectivi."

Cu stimă,

#### SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Șef serviciu  
Leontin FIJROI



Întocmit,  
Ioana-Teodora BOLDOR

