



SC AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR Nr. 8212 din 11.05.2020

REGISTRATURĂ - ÎNTRARE

Document 111 10425
la 25 Luna 05 Anul 2020
file 1 Nr. anexe
ad primire Direct Nume B1

UAT JUDETUL BISTRITA NASAUD

La cererea dumneavoastră nr. 8212 / 2020, va comunicăm avizul de principiu **condiționat** pentru lucrarea:

“PUZ pt obiectivul de investiții” Imobil cu destinație de parcare” mun. Bistrita, str. Bistricioarei”,

Loc. Bistrita, str. Bistricioarei, nr. - , jud. Bistrita-Nasaud, conform plan de situație anexat.

Cu mențiunea că pe amplasamentul propus există **rețele apă și canal**, ceea ce impune respectarea următoarelor condiții de către d-voastră:

- * **caminele de vizitare apă – canal și ansamblul capac - rama al acestora, existente pe amplasamentul propus, vor fi aduse la cota terenului amenajat;**
- * nu vor fi amplasate construcții definitive peste caminele de vane, vizitare, apometru, racord canal și peste conductele de apă – canal existente;
- * **se va păstra distanța minimă de 0,7 m în plan orizontal și vertical între rețelele existente, borduri, rigole, santuri (conform Standard Roman nr. 8591 / 1997);**
- * sapatura manuală în apropierea rețelilor de apă - canal existente;
- * la executia sapaturilor pentru infrastructura dacă vor fi afectate rețelele de apă-canal, acestea vor fi readuse la starea inițială pe cheltuiala UAT Județul Bistrita Nasaud;
- * în cazul în care nu pot fi respectate condițiile de mai sus privind distanțele minime și dacă este necesară devierea rețelilor existente de apă - canal, aceste lucrări se vor executa și finanta de către UAT Județul Bistrita-Nasaud, cu aviz de la S.C. Aquabis S.A. Bistrita;
- * **se vor găsi soluții de protejare/deviere a rețelei de canalizare existentă pe amplasamentul clădirii propuse. Se va depune la SC AQUABIS SA Bistrita documentație tehnică pentru o nouă avizare;**
- * nerespectarea condițiilor înscrise în prezentul aviz duce la anularea lui, iar S.C. “AQUABIS” S.A. Bistrita, va putea executa lucrări de intervenții în carosabil în cazul unor avarii pe rețelele de apă - canal.

Pentru stabilirea cu exactitate a traseelor a rețelilor de apă – canal se va solicita asistența tehnică din partea societății pe întreaga perioadă de realizare a lucrărilor de execuție din proiectul propus.

Solicitarea asistenței tehnice se va face prin anunțarea scrisă către societatea noastră, precizând data începerii lucrărilor la tel/fax: 0263 -214014/ 0263- 216608 și luarea legăturii cu: **Sectia Canalizare - 0263 / 237095; Sectia Distributie Apa, Interventii - 0263 / 212825; 0728 / 297432 – Sef Sectie.**

Anexam prezentului planul de situație cu rețeaua de canalizare existentă pe amplasamentul clădiri propuse, trasate, de către biroul GIS din cadrul S.C. AQUABIS S.A. în 11.05.2020.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada de implementare a investiției, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Moldovan Viacari Alexandru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Gorea Tanasie

SEF S.D.A.I
Ing. Singorzan Ioan

SEF BIROU TEHNIC-INVESTITII
Ing. Jiga Marieta Felicia



