LEGENDA

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE PROIECTATA IN MONTAJ SUBTERAN DIN PEHD 100 SDR 11, SR ISO 4437

Tr. 34 - 35; Q = 11.38mc/h
L =43m; DN 63mm;

Tr. 9-10; Q = 49.67mc/h
L =443m; DN 90mm;

Tr. 13 - 14; Q = 375.59mc/h
L =575m; DN 90mm;

SDC 17 - Subtraversare Drum Comunal
in tub de protectie DN 114x4mm L = 7ml

SDC 20 - Subtraversare Drum Comunal
in tub de protectie DN 168x4mm L = 15ml

Tr. 10-39; Q = 26.20mc/h
L =351m; DN 90mm;

Tr. 10-36; Q = 343.25mc/h
L =149m; DN 90mm;

Tr. 34-36; Q = 317.38mc/h
L =129m; DN 90mm;

SDC 18 - Subtraversare Drum Comunal
in tub de protectie DN 114x4mm L = 6ml

Plan Cheie:



Verificator			A4, B2, D2		
Expert			A4, B2, D		
Verificator/ Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta	Referat / Expertiza nr./Data	

PROIECTANT:
SC COLUMNA CONSULT SRL
BISTRITA
Str. Taberei, nr. 5A, tel: 0756/144784
J06/554/2008, CUI RO23967516

Denumire Lucrare: ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LOCALITATEA COMPONENTA SARATA, MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Plansa PS.23

Proiect 8G/2021

SF

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

	Nume	Semnatura	scara	data	Titlu Plansa:
Sef proiect	ing.Muresan Ioan		1:2000	2021	PLAN DE SITUATIE RETEA ALIMENTARE GAZ LOCALITATEA SARATA
Proiectat	ing.Muresan Ioan				
Desenat	ing.Muresan Ionut				