


LEGENDA

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE  
DE GAZE NATURALE PROIECTATA  
IN MONTAJ SUBTERAN DIN  
PEHD 100 SDR 11, SR ISO 4437



KM 57+000

Tr. 1 - 2; Q = 467.08mc/h  
L =3995m; DN 160mm;

L = 10.69m

Refacere Trotuar  
KM 57+062 - KM 56+861

Podet nu este influentat

Subtraversare drum de acces  
L = 6ml KM 56+855 - KM 56+861

Tub de protectie DN 219x4mm  
L = 3ml; KM 56+829

Profil 7  
KM 56+894

KM 56+861

KM 56+855


Refacere Trotuar  
KM 56+861 - KM 56+829

KM 56+829

L = 10.84m

Profil 8  
KM 56+774

Plan Cheie:



Verificator			A4, B2, D2		
Expert			A4, B2, D		
Verificator/ Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta	Referat / Expertiza nr./Data	
PROIECTANT: SC COLUMN CONSULT SRL BISTRITA Str. Taberei, nr. 5A, tel: 0756/144784 J06/554/2008, CUI R023967516			Denumire Lucrare: ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LOCALITATEA COMPONENTA SARATA, MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD	Plansa PS.3	
			Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA JUDETUL BISTRITA-NASAUD	Proiect 8G/2021	
				SF	
	Nume	Semnatura	scara	data	Titlu Plansa:  PLAN DE SITUATIE RETEA ALIMENTARE GAZ LOCALITATEA SARATA
Sef proiect	ing.Muresan Ioan		1:2000	2021	
Proiectat	ing.Muresan Ioan				
Desenat	ing.Muresan Ionut				