


LEGENDA

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE
DE GAZE NATURALE PROIECTATA
IN MONTAJ SUBTERAN DIN
PEHD 100 SDR 11, SR ISO 4437

Plan Cheie:



S9

Tr. S6 - S9; Q = 38.17mc/h
L =124m; DN 63mm;

Tr. S5 - S6; Q = 183.44mc/h
L =53m; DN 90mm;

Tr. S5 - S10; Q = 14.31mc/h
L =56m; DN 63mm;

SPV 2 - Subtraversare Curs de Apa
in tub de protectie DN 219x4 L = 22ml

SPV 1 - Subtraversare curs de Apa
in tub de protectie DN 219x4 L = 9ml

SDC 1 - Subtraversare Drum comunal
in tub de protectie DN 114x4 L = 8ml

SPV 3 - Subtraversare curs de Apa
in tub de protectie DN 219x4 L = 9ml

Tr. S6 - S8; Q = 145.28mc/h
L =521m; DN 63mm;

| | | | | |
|--|-------------------|------------|--|---|
| Verificator | | | A4, B2, D2 | |
| Expert | | | A4, B2, D | |
| Verificator/Expert | Nume: | Semnatura: | Cerinta | Referat / Expertiza nr./Data |
| PROIECTANT: SC COLUMN CONSULT SRL BISTRITA Str. Taberei, nr. 5A, tel: 0756/144784 J06/554/2008, CUI R023967516 | | | Denumire Lucrare: ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LOCALITATEA COMPONENTA SLATINITA, MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD | Plansa PS.20 Proiect 7G/2021 SF |
| | Nume | Semnatura | scara | data |
| Sef proiect | ing.Muresan Ioan | | 1:2000 | 2021 |
| Proiectat | ing.Muresan Ioan | | | |
| Desenat | ing.Muresan Ionut | | | |
| Titlu Plansa: PLAN DE SITUATIE RETEA ALIMENTARE GAZ LOCALITATEA SLATINITA | | | | |