



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Nr. 64/26.01.2022

CLASAREA NOTIFICĂRII

Ca urmare a solicitării depuse de **MUNICIPIUL BISTRIȚA**, cu sediul în municipiul Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, pentru proiectul: *"Stații de încărcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice și electrice hibrid plug-in în municipiul Bistrița-etapa II"*, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, nr. CF 79606, 84622, 78647, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu nr. 877 din data de 21.01.2022,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

DIRECTOR EXECUTIV,
biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,
ing. Marinela Suci

ÎNTOCMIT,
ing. Carmen Cîmpan



ȘEF SERVICIU
CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,
ing. Anca Zaharie

ÎNTOCMIT,
ing. Paul Rus



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Adresa: municipiul Bistrița, strada Parcului, nr. 20, Cod. 420035, Jud. Bistrița-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro ; Tel. 0263 224 064; Fax . 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997, CIF :RO427320

Sediul social: Calea Victoriei nr. 35, 010061, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia RETEA ACCES ROMANIA

Departament Proiectare si Implementare Retea Pasiva/ Compartiment Inventar de Retea

Data:26.01.2022

Aviz nr. 3

Catre : MUNICIPIUL BISTRITA

Adresa : BISTRITA, PIATA CENTRALA NR.6

AVIZ CONDITIONAT

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru : «Statii de incarcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita etapa II» , conform documentației depusa nr.95/21.01.2022, vă comunicăm următoarele:

În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are amplasate cabluri/echipamente de telecomunicații instalate subteran (in canalizatie/ sapatura) si aerian.

Avand în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea Telekom Romania, cat și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, Telekom este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile indeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelor telefonice subterane și/sau aeriene:

- Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a Telekom. Pentru aceasta cu 48 ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin email, la Dep. Centru Operatiuni CJ-AB-BN:Hangan Vasile, telefon 0263232400;0760248126, e_mail: vasile.hangan@telekom.ro.
- Predarea amplasamentului privind rețeaua tc.existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si Telekom, la predarea amplasamentului.
- Între instalațiile de telecomunicații și lucrarea propusă se vor respecta prevederile din STAS 8591/97, STAS 832/79 și STAS 6290/04, în plan orizontal și vertical.
- Se vor lua masuri de protejare a instalatiilor Tc. existente. Modalitatile si solutiile tehnice privind protejarea acestora, se vor discuta în mod obligatoriu cu delegatul nostru iar chetuielile de protejare a rețelor tc. vor fi suportate de catre beneficiar.
- Aducerea la cunoștința tuturor antreprenorilor sau subantreprenorilor care execută lucrări în cadrul acestui proiect a condițiilor prezentului aviz.
- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților Telekom.
- In cazul in care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii Telekom datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investițiilor cu condiția începerii execuției lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Responsabil eliberare Avize Tehnice

Daniela Costeniuc





AQUABIS S.A.

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 1334 din 19.01.2022

C A T R E

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Prin Directia Tehnica

La cererea dumneavoastra nr. 1334 / 2022, va comunicam avizul de principiu **conditionat** pentru lucrarea:

” Statii de incarcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita – etapa II ”, in mun Bistrita, strazile: Piata Independentei, Panait Cerna, Petru Maior, Zefirului, Piata Decebal, Artarilor, Garii, Rodnei, Ursului, Sucevei, General Grigore Balan, Colibitei, Granicerilor, si loc.comp. Viisoara (Parc Industrial), jud. Bistrita – Nasaud, conform planuri de situatie anexate.

Cu mentiunea ca pe amplasamentul propus exista rețele de apa si canal, ceea ce impune respectarea urmatoarelor conditii de catre d-voastra:

- **se va pastra distanta de 3 m intre fundatiile statiilor de incarcare si rețelele de apa-canal existente;**
- **liniile electrice subterane sau orice parte componenta a sistemului electric se vor poza la distanta de minim 0,50 m in plan orizontal fata de rețelele de apa-canal existente si fata de orice parte componenta a sistemului de apa-canal (camine de vane, camine de apometru, bransamente apa, camine de vizitare, camine de racord canal si racorduri canalizare);**
- la supratraversarea rețelele de apa-canal existente, liniile electrice subterane vor fi montate in tub de protectie;
- sapatura manuala in apropierea rețelelor de apa-canal existente;
- pe planul de situatie rețelele de apa-canal sunt trasate orientativ;
- pentru stabilirea cu exactitate a traseului rețelelor de apa-canal, **se va solicita asistenta tehnica din partea societatii pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor de executie, la telefon: Sectia Distributie Apa, Interventii 0725 / 525541; 0263 / 212825;**
- la realizarea lucrarilor se vor respecta toate normele tehnice in vigoare la aceasta data;
- in cazul in care vor fi afectate rețelele de apa-canal acestea vor fi readuse la starea initiala pe cheltuiala beneficiarului;
- **daca nu sunt respectate conditiile din aviz privind distantele, si la interventiile pe rețelele de apa-canal vor fi afectate parti componente ale sistemului electric, Aquabis S.A. nu raspunde de remedierea acestora.**

Anexam prezentului planurile de situatie cu rețelele de apa – canal existente in zona, trasate orientativ.

Prezentul aviz este valabil pe toata perioada de implementare a investitiei, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Moldovan Macarie Alexandru



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Gorea Tanasie

SEF SECTIE DISTRIBUTIE APA, INTERVENTII
Beudean Ionut Cosmin Viorel

SEF BIROU TEHNIC-INVESTITII
Ing. Costin Florin Cristian



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Bistrita

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Bistrita
Str. Vasile Conta, Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel: +40 263 205 702

Fax: +40 267 205 704

office.bistrita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14513740

R.C. DEER/Suc. 312/352/2002 / 306/97/2002

www.distributie-energie.ro

Către **MUNICIPIUL BISTRITA**,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6050220105850 / 31.01.2022 pentru **obiectivul: CONSTRUIRE STATII DE INCARCARE A ACUMULATORILOR PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE SI ELECTRICE HIBRID PLUG-IN IN MUNICIPIUL BISTRITA ETAPA II**

de la adresa: **BISTRITA**, sat -, strada **VIISOARA**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **420006**, numar cadastral -, județul **BISTRITA NASAUD**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6050220105850 / 04.02.2022

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de **80,00 kW**.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 14.12.2022**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **2431** și a Certificatului de urbanism nr. **2431 / 14.12.2021**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În cazul în care există în zonă **Exista** instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala BISTRITA) este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) **PRIMARIA BISTRITA** în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Bistrita

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Bistrita
Str. Vasile Conta, Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel: +40 263 205 702

Fax: +40 267 205 704

office.bistrita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14513740

R.C. DEER/Suc. 312/352/2002 / 306/97/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Cele 15 stații de incarcare se amplasează în zonele: Stație intoarcere autobuz Viisoara, Parcul Industrial zona PTA b 3, Piața Independentei, Casa Alba Panait Cerna, Petru Maior, Zefirului parcare Jandarmerie, Piața Decebal, str. Garii parcare Carefour, Gara str.Rodnei, Ursului parcare Radio Transilvania, parcare Sucevei, Gr.Balan parcare Asirom, Colibitei, Granicerilor, Stație intoarcere autobuz Unirea zona Sheriff.

În zona stațiilor de reincarcare propuse a se realiza, există instalații electrice, figurate pe planul de situație anexat. Instalațiile existente aparținând DEER Sucursala Bistrita nu sunt afectate de obiectivele propuse

În zona Stației de reincarcare din Parcul Industrial, zona PTA b 3, sunt instalații care nu aparțin DEER, aceste instalații aparțin de Primăria Municipiului Bistrita

Director Sucursala BISTRITA
Ing. Alexandru Roman

Sef S.A.R. BISTRITA
Ing. Gabriela Iliesiu

Intocmit
Gabriela Iliesiu

Marinel-
Alexandru
Roman

Semnat digital de
Marinel-Alexandru
Roman
Data: 2022.02.08
10:09:14 +02:00

Gabriela
Iliesiu

Semnat digital de
Gabriela Iliesiu
Data: 2022.02.04
15:17:50 +02:00



DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Cod fiscal: 25503261
Telefon: 0263/216202; 0263/236445
Fax: 0263/234392
E-mail: dsob@primariabistrita.ro



Nr.5222/18.01.2021

AVIZ

Solicitant- MUNICIPIUL BISTRITA prin Direcția Tehnică , Piața Centrală 6, municipiul Bistrita , judetul Bistrita -Nasaud.

Solicitare aviz, prin certificat de urbanism nr. 2431/14.12.2022.

Eliberare **AVIZ FAVORABIL** întocmire documentatie pentru emitere autorizatie de construire , statii de încărcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice și hibrid plug-in în locatiile- statie întoarcere autobuze Viisoara, parc industrial Sarata , Piata Independentei Nord, Bulevardul Independentei (parcare Casa Alba), strada Petru Maior, strada Zefirului, Parcare piata Decebal, parcare bloc nr. 30 strada Garii, zona garii strada Rodnei, parcare strada Ursului(Radio Transilvania), strada Sucevei bl.L10, Strada General Grigore Balan (parcare bloc Asirom), strada Colibitei, strada Granicerilor, statie autobuz Unirea (pensiunea Sheriff), municipiul Bistrita.

Avizul are valabilitatea certificatului de urbanism.

Condiții – respectare condiții impuse prin certificatul de urbanism.

- Nu se vor afecta rețelele subterane din zona.

Refacere zone asfaltate , pavate sau spatii verzi afectate de lucrari.

Director executiv
Ioan Crețiu



Șef serviciu
Vasile Roșca