

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturaleDELGAZ GRID SA
Pandurilor 42
540054 Tîrgu Mureș**Nr 213626975/ din data 25.03.2022**

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. 213577866 din data de **28.02.2022**, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum, din strada Victor Babes, nr.28, localitatea Bistrita, județul Bistrita Nasaud; cod loc consum 5000384445

Solicitant: Directia Servicii Publice

- debit solicitat: 745,0 m3/h

- debit aprobat: 745,0 m3/h

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

b) SRM cu următoarele caracteristici :

- debit gaze naturale **975 m3/h**

- tip contor **T** cu capacitatea maxima de mc/h ,dotat cu dispozitiv de corecție

-contorul se va monta pe suport rigid, conform recomandărilor producătorului
- presiunea minimă/maximă aval si amonte a gazelor naturale 0,5 -1,2/2,0bar

Se impune dezafectarea SRM-ului existent(vezi schita solutie tehnica)

3.Prezentul aviz tehnic de racordare este însoțit de schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale.

4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

c) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă.

d) la clasarea cererii de racordare,

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker RaffelDirectori Generali
Ferenc Csulak
(Director General)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV2754041
Capital Social Subscris și Vă
773.257.777,5 RON

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condițiile tehnice de racordare și stă la baza întocmirii documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum și/sau a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

Până la momentul încheierii contractului și asigurării dreptului de folosință cu titlu gratuit a terenului pe care se amplasează stația, avizul tehnic de racordare are caracter informativ și nu poate fi utilizat în vederea realizării procesului de racordare la rețeaua de gaze naturale .

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezintă informații tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale necesare proiectării și execuției acesteia.

7. Punerea în funcțiune a instalației de racordare se realizează în termenul prevăzut de legislația în vigoare. .



Director Departament
Suport Operațional Gaz
Radu Perșa

Întocmit,
Bal Camelia

Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale


Anexa la avizul tehnic de principiu / racordare nr./data: _____

1. Solicitant: Directia Servicii Publice

2. Amplasament pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare (adresa completă):

Bistrita, str. Victor Babes, nr. 283. Debit de gaz solicitat: 745 mc/h

Schița:

 $L_1 = 1$ m $L_2 = 1$ m $L_3 = 7.00$ m $L_{\text{reala}} = 9.00$ m

Conductă existentă:	material:	OL	diametru:	4"	Subteran	regim de presiune:	PM	pozata pe strada:	Victor Babes
Conductă proiectată:	material:		diametru:		lungime:		regim de presiune:		pozata pe strada:
Conductă proiectată:	material:		diametru:		lungime:		regim de presiune:		pozata pe strada:
Branșament EXISTENT:	material:	OL	diametru:	3"	lungime:	9.0	regim de presiune:	PM	pozata pe strada:
SRM	PROIECTAT		regim de presiune:	PM	capacitate:	975mc/h	nr.de apartamente:		
• Presiune minimă în pct. de cuplare/racordare:					1.2				
• Domeniu de pozare al conductei proiectate(public/privat):						Public			
• Tub de protecție:					diametru:		lungime:		
• Subtraversare cu foraj:					lungime:				

Echipa Acces la Rețea: Bistrița
Tip autorizație instalator: PGD
Data: 21.03.2022
Semnătura: _____Instalator autorizat,angajat al Delgaz Grid S.A - Bistrița: Dodea Irimia
Nr.Legitimăție: 209200973