



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA**

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Nr. 46895 /05.05.2022

CĂTRE:

**DELGAZ GRID S.A.**

Bd. Pandurilor 42, et.4, 540554, Târgu Mureș

DE LA:

**DIRECȚIA TEHNICĂ**

REFERITOR:

**Racordarea imobilelor cetățenilor de pe traseul conductei de gaze naturale care alimentează Parcul Industrial Bistrita Sud**

Stimate domnule director,

Pentru obiectivul de investiții "Parc Industrial Bistrita Sud, jud. Bistrita-Nasaud" este aprobat un debit de gaz de 2525 Nmc/h necesar pentru alimentarea cu gaze naturale a societăților comerciale care vor popula acest obiectiv.

Conducta de gaze naturale de presiune redusă, care alimentează rețelele din Parcul Industrial, pleacă din căminul de racord (vana PE100, Dn250 mm) amplasat înainte de trecerea peste CF din localitatea Vișoara și străbate str. Lungă (paralela cu linia CF).

În anul 2016, consiliul local a adoptat un proiect de hotărâre privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str. Lungă, la conducta de gaz care alimentează Parcul Industrial Sud.

La primăria municipiului Bistrița se înregistrează cereri pentru aprobarea branșării la conducta de gaze naturale care alimentează Parcul Industrial Bistrița Sud, pentru imobile existente pe traseul acestei conducte, altele decât cele de pe str. Lungă.

În vederea eliberării acordurilor de racordare, proiectul de hotărâre aprobat în 2016 trebuie modificat astfel încât să fie aprobată branșarea tuturor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe traseul conductei de gaze naturale care alimentează Parcul Industrial Sud.

În acest sens, vă rugăm să ne comunicați dacă racordarea consumatorilor casnici de pe traseul conductei de gaz, nu ar periclita funcționarea consumatorilor din Parcul Industrial la capacitatea maximă aprobată 2525 Nmc/h.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR PUBLIC,  
Florin GAUREAN

DIR.EX./DIRECȚIA TEHNICĂ,  
Lia IVAȘCU

Întocmit, Galan V./2ex.