



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Bistrita

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Bistrita
Str. Vasile Conta, Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel: +40 263 205 702

Fax: +40 267 205 704

office.bistrita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14513740

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J06/97/2002

www.distributie-energie.ro

Către PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6050220105511 / 03.01.2022 pentru **obiectivul: Regenerare urbana in zona Lac MHC**

de la adresa: **Bistrita**, sat -, strada **lacului**, nr. **81**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **420009**, numar cadastral -
, județul **BISTRITA NASAUD**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6050220105511 / 05.01.2022

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 29.03.2023**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **497** și a Certificatului de urbanism nr. **497 / 29.03.2021**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În cazul în care există în zonă **Exista** instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala BISTRITA) este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) **TERT** în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Bistrita

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Bistrita
Str. Vasile Conta, Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel: +40 263 205 702

Fax: +40 267 205 704

office.bistrita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14513740

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J06/97/2002

www.distributie-energie.ro

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

-IN ZONA STUDIATA EXISTA CABLURI ELECTRICE LES 20KV SI LES 0.4KV.

-NU SE VOR EXECUTA LUCRARI DE EXCAVATIE LA DISTANTE MAI MICI DECAT CELE NORMATE FATA DE INSTALATIILE ELECTRICE EXISTENTE.

-IN SITUATIA IN CARE CONSTRUCTIA PROPUSA NU RESPECTA DISTANTELE NORMATE , ESTE NECESARA DEVIEREA CABLURILOR ELECTRICE SUBTERANE LES 20KV SI LES 0.4KV EXISTENTE .

-LA INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU CONSTRUCTIE , INAINTE DE OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, PROIECTANTUL VA MARCA PE PLANUL DE SITUATIE POZITIA CABLURILOR ELECTRICE FATA DE CONSTRUCTIA PROPUSA.

-LA INCEPEREA LUCRAILOR SE VA SOLICITA PREDARE AMPLASAMENT DEER-SUCURSALA BISTRITA-CORMTJT BISTRITA.

Director Sucursala **BISTRITA**
Ing. Alexandru Roman

Sef S.A.R. **BISTRITA**
Ing. Gabriela Iliesiu

Intocmit
Camelia Nan



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Bistrita

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Bistrita
Str. Vasile Conta, Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel: +40 263 205 702

Fax: +40 267 205 704

office.bistrita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14513740

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J06/97/2002

www.distributie-energie.ro

5.1.2022 13:22 Document id: 3786426
Semnat de: Camelia Nan