


- LEGENDA:**
- DF1.X -Detector de fum montat aparent
 - DFC1.X -Detector multisenzor de fum/calduura montat aparent
 - DMA1.X -Declansator manual de alarmare
 - SI1.X -Sirena electronica de incendiu de interior
 - SE1.X -Sirena electronica de incendiu de exterior
 - EC8 -Centrala detectie incendiu prevazuta cu modul GSM pentru comunicarea evenimentelor la distanta catre un terminal GSM
 - CD -Centrala de desfumare
 - VO -Modul input/output device cu rol de comanda
 - F -Fereastra de desfumare cu actionare de la CD
 - B -Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la parter
 - B' -Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la etajul 3
 - -Cablul de incendiu JE(ST) H E30 1*2*0.80-rezistent la foc 30 min
 - -Cablul de incendiu JE(ST) H E30 1*2*0.80-rezistent la foc 30 min
 - M -Panou de control pentru detectarea gazului adresabil
 - DG -Detector automat de gaze



 <p>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JO6/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/883191</p>		Beneficiar:	MUNICIPIUL BISTRITA - PRIMAR IOAN TURC Mun. Bistrita, Piata Centrala, nr. 6	Nr. proiect:	34/2023
		Obiectiv:	IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIUL TEHNIC INFOEL - CORP C SI D, MUNICIPIUL BISTRITA	Faza:	D.A.L.I.
Amplasament:		Mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.20	Instalatie detectie incendiu-Plan etaj 1	Planşa nr:	ID-02
Şef proiect:	ing. Danciu Claudiu	Scara:			
Proiectat:	ing. Danciu Claudiu	1:100	Data:	aprilie 2023	
Desenat:	ing. Danciu Claudiu				