





LEGENDA:

- DF1.X -Detector de fum montat aparent
- DFC1.X -Detector multisenzor de fum/calduura montat aparent
- DMA1.X -Declansator manual de alarmare
- SH1.X -Sirena electronica de incendiu de interior
- SE1.X -Sirena electronica de incendiu de exterior
- ECS -Centrala de detectie incendiu prevazuta cu modul GSM pentru comunicarea evenimentelor la distanta catre un terminal GSM
- CD -Centrala de desfumare
- I/O -Modul input/output device cu rol de comanda
- F -Fereastra de desfumare cu actionare de la CD
- B -Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la parter
- B' -Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la etajul 3
- -Cablul de incendiu JE(ST) H E30 1*2*0.80-rezistent la foc 30 min
- -Cablul de incendiu JE(ST) H E30 1*2*0.80-rezistent la foc 30 min
- M -Panou de control pentru detectarea gazului adresabil
- DG -Detector automat de gaze



 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL</p> <p>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</p>			Beneficiar:	MUNICIPIUL BISTRITA - PRIMAR IOAN TURC Mun. Bistrita, Piata Centrala, nr. 6		Nr. proiect:	34/2023
			Obiectiv:	IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIUL TEHNIC INFOEL - CORP C SI D, MUNICIPIUL BISTRITA		Faza:	D.A.L.I.
			Amplasament:	Mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.20			
Şef proiect:	ing. Danciu Claudiu		Scara:	Instalatie detectie incendiu-Plan etaj 3		Planşa nr ID-04	
Proiectat:	ing. Danciu Claudiu		1:100				
Desenat:	ing. Danciu Claudiu		Data: aprilie 2023				