



- LEGENDA:**
- DF1.X - Detector de fum montat aparent
 - DFC1.X - Detector multisenzor de fum/calduara montat aparent
 - DMA1.X - Declansator manual de alarmare
 - SI1.X - Sirena electronica de incendiu de interior
 - SE1.X - Sirena electronica de incendiu de exterior
 - ECS - Centrala detectie incendiu prevazuta cu modul GSM pentru comunicarea evenimentelor la distanta catre un terminal GSM
 - CD - Centrala de desfumare
 - IO - Modul input/output device cu rol de comanda
 - F - Fereastra de desfumare cu actionare de la CD
 - B - Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la parter
 - B - Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la etaj
 - Cablu de incendiu JE(ST) JH E30 1"2"x0.80-rezistent la foc 30 min
 - Cablu de incendiu JE(ST) JH E30 1"2"x0.80-rezistent la foc 30 min
 - M - Panou de control pentru detectarea gazului adresabil
 - DG - Detector automat de gaze



<div><div>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL</div><div>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</div></div>			<div>Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA - PRIMAR IOAN TURC Mun. Bistrita, Piata Centrala, nr. 6</div> <div>Obiectiv: IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIUL TEHNIC INFOEL - CORP C SI D, MUNICIPIUL BISTRITA</div> <div>Amplasament: Mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.20</div>		<div>Nr. proiect: 34/2023</div> <div>Faza: D.A.L.I.</div>
Şef proiect:	ing. Danciu Claudiu		Scara: 1:100	Instalatie detectie incendiu-Plan parter	Planşa nr: ID-01
Proiectat:	ing. Danciu Claudiu		Data: aprilie 2023		
Desenat:	ing. Danciu Claudiu				