


- LEGENDA:
- DF1.X - Detector de fum montat aparent
 - DFC1.X - Detector multisenzor de fum/caldura montat aparent
 - DMA1.X - Declansator manual de alarmare
 - SI1.X - Sirena electronica de incendiu de interior
 - SE1.X - Sirena electronica de incendiu de exterior
 - ECS - Centrala detectie incendiu prevazuta cu modul GSM pentru comunicarea evenimentelor la distanta catre un terminal GSM
 - CD - Centrala de desfumare
 - I/O - Modul input/output device cu rol de comanda
 - F - Fereastra de desfumare cu actionare de la CD
 - B - Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la parter
 - B' - Buton de comanda manuala fereastra de desfumare montat la etaj
 - - - - - Cablu de incendiu JE(ST)H E30 1"2"x0.80-rezistent la foc 30 min
 - - - - - Cablu de incendiu JE(ST)H E30 1"2"x0.80-rezistent la foc 30 min
 - M - Panou de control pentru detectarea gazului adresabil
 - DG - Detector automat de gaze

 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JO6/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/883191</p>		Beneficiar:	MUNICIPIUL BISTRITA - PRIMAR IOAN TURC Mun. Bistrita, Piata Centrala, nr. 6	Nr. proiect:	34/2023
		Obiectiv:	IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIUL TEHNIC INFOEL - CORP C SI D, MUNICIPIUL BISTRITA	Faza:	D.A.L.I.
		Amplasament:	Mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.20		
Şef proiect:	ing. Danciu Claudiu	Scara:	1:100	Instalatie detectie incendiu-Plan etaj	
Proiectat:	ing. Danciu Claudiu	Data:	aprilie 2023		
Desenat:	ing. Danciu Claudiu				
				Planşa nr:	ID-02

