



PLAN ETAJ 2

1:100

	Tablu electric general
	Kit de emergency pentru asigurarea iluminatului de securitate pentru continuarea lucrului si asigurarea iluminatului de siguranta impotriva incendiilor pe corpul de iluminat general, autonomie minim 1h si 3h.
	Corp de iluminat de tip panou LED
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare, cu inscripție EXIT sau sigla sau senzor de evacuare, dotat cu acumulator cu autonomie de minim 2h.
	Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea hidranților interiori, dotat cu acumulator cu autonomie de minim 2h.
	Declanșator manual de semnalizare incendiu, adresabil
	Echipament de control si semnalizare incendiu
	Dispozitiv de alarmare opto-acustic, de interior, adresabil
	Dispozitiv de alarmare opto-acustic, de exterior, adresabil
	Parcele subterane- detector multicircuitat, adresabil, cu izolatoar de bucla inclus, montat aparent
	Restul spaliilor-Detector optic de fum (EN 54-7), adresabil, cu izolatoar de bucla inclus, montat aparent
	sistem degazare exterior
	hidrant interior:culorare RAL3000 sau inox, cu usa din siliacă complet echipat cu corp plat cu lungimea de 20 m, robinet hidrant, leava de retilare, tambur rabatabil
	hidrant exterior
	singator portativ cu pulbere si dioxid de carbon, 1/10 louri de parcare
	singator transportabil cu praf si CO2, 150 louri de parcare
	lada cu nisip, 100 l, mobile dotate cu lopata
	Guri de destumare
	Sprinklere
	Unitate interna HVAC

[illegible]